

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.00215
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623058
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG». Адрес: Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Германия. Телефон +49(3841) 301-21911.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG». Адрес: Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Германия. Телефон +49(3841) 301-21911.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Напольные покрытия на основе HDF с маркировками: «EGGER», «ABERHOF», «COUNTRY STYLE», «MEGAFLOOR», «EMOTION», «FLOORLINE», «FEELWOOD», «DPR», «SPIRIT», «EURO CLICK», «BASIC LAMINAT», «6 ММ CLIC», «7 ММ CLIC», «EURO LAMINAT», «ARTENS», «WOODPECKER EXPERT», «ELM01», «ELM02», «ELM03», «ELM04», «ELM05», «ELM06», «ELM07», «ELM08», «ELM09», «ELM10», «ELM11», «ELM12». Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411 13 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 207/РС от 02.07.2009 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № С-ДЕ.ПБ37.В.00162 от 05.04.2010 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2010 по 26.05.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов